



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия

14 июня 2019 г.

г. Калининград

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 10.3 раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год, приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 20 февраля 2019 года № 4 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по капитальному ремонту здания (утепление фасада) МАДОУ ЦРР д/с № 101 по адресу: г. Калининград, ул. Генерала Соммера, 27а.

Объекты контрольного мероприятия:

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
- получатель субсидии, заказчик: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 101 (МАДОУ ЦРР д/с № 101);
- подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «КПК СТРОЙ» (ООО «КПК СТРОЙ»).

Объем проверенных средств: 2 332 134 руб.

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения в части ведения исполнительной документации:

- нарушение Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, условий договора подряда от 18.06.2018 № 44, выразившееся в отсутствии раздела 5 «Сведения о строительном контроле в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства» и раздела 6 «Перечень исполнительной документации при капитальном ремонте объекта капитального строительства» в общем журнале работ;
- нарушение Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемым к актам освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, условий договора подряда 18.06.2018 № 44, выразившееся в отсутствии акта освидетельствования скрытых работ на выполнение работ по гидроструйной очистке бетонных поверхностей (поз. 12 акта КС-2 от 07.09.2018 № 1).

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 10.06.2019.

МАДОУ ЦРР д/с № 101 направлено информационное письмо о недопустимости приемки и оплаты работ без надлежаще оформленной исполнительной документации.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты

Е.С. Дорохина