

## **Информация об основных итогах контрольного мероприятия**

4 декабря 2019 г.

г. Калининград

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 10 раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год, приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 18 сентября 2019 года № 21 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2019 году на проведение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ СОШ № 11 по адресу: г. Калининград, ул. Мира, 1.

### **Объекты контрольного мероприятия:**

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
- получатель субсидии, заказчик: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 11 (далее - МАОУ СОШ № 11).

**Объем проверенных средств: 3 257 905 руб.**

### **В ходе контрольного мероприятия установлено:**

В результате ненадлежащего исполнения требований Порядка предоставления целевых субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям городского округа «Город Калининград», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 24.06.2019 № 1038, обязательств по Соглашению от 20.03.2019 № 101/2 о порядке и условиях предоставления целевых субсидий, при проведении работ по капитальному ремонту крыши здания по адресу : г. Калининград, ул. Мира, 1 МАОУ СОШ № 11 допущено:

1. Неправомерное использование средств субсидии в сумме 38 222,0 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ИП Колдунов В.В. за счет средств субсидии непримененных материалов.

2. Неэффективное использование средств субсидии в сумме 126 241,0 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ИП Колдунов В.В. за счет средств субсидии некачественно выполненных работ:

- по масляной окраске металлических поверхностей;
- по огнезащитному покрытию деревянных конструкций – отсутствует протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины, предусмотренный ГОСТ Р 53292-2009;
- по ограждению кровель перилами – отсутствует протокол испытаний конструкций ограждения кровли, предусмотренный ГОСТ Р 53254-2009.

По итогам контрольного мероприятия МАОУ СОШ № 11 вынесено представление о необходимости:

- принятия мер по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» денежных средств в размере 38 222 руб.
- принятия мер по устранению некачественно выполненных работ по масляной окраске металлических поверхностей на сумму 126 241 руб.
- подтверждения соответствия качества работ по огнезащитной обработке кровли, качества конструкций ограждения кровли требованиям ГОСТ.

